



**MIASTO
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 29 grudnia 2020 r.

WPI.271.1.32.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI

na pytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim - wykonanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie osiedla Centrum**”, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.32.2020**.

W dniu 28 grudnia 2020 r. drogą elektroniczną wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące niniejszego postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DzU z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje:

1. *Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie wężła ciepłego.*

Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie wężła ciepłego.

2. *W pomieszczeniu wężła ciepłego należy podłączyć się jedynie w odejścia z wężła zasilania i powrotu na budynek?*

Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniu wężła ciepłego należy podłączyć się jedynie w odejścia z wężła zasilania i powrotu na budynek.

3. *W zakres zamówienia nie wchodzi roboty budowlane w pomieszczeniu wężła ciepłego?*

Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia nie wchodzi roboty budowlane w pomieszczeniu wężła ciepłego.

4. *Czy instalację w mieszkaniach należy izolować?*

Zamawiający informuje, że nie należy izolować instalacji w mieszkaniach.

5. *Czy można zastosować będzie izolację w postaci wełny?*

Zamawiający informuje, że izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

6. *Do jakiego miejsca należy podłączyć kabel grzewczy? W pomieszczeniu węzła ciepłego?*

Zamawiający informuje, że kabel grzewczy należy podłączyć w pomieszczeniu węzła ciepłego.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przygotowując oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „**Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim - wykonanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie osiedla Centrum**”, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.32.2020**, w celu ich złożenia u Zamawiającego są zobowiązani uwzględnić je w swoich ofertach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Oferty w powyższym postępowaniu należy składać do dnia **18 stycznia 2021 r. do godz. 11:30.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 stycznia 2021 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego, pok. **412.**


Z up. BURMISTRZA
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza