



Nowy Dwór Mazowiecki 12.04.2018

WK 7015/33/2018

**Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki**

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

**Dla obiektu: budynek użyteczności publicznej ul. Ledóchowskiego 160 dz. nr ew. 9 obręb 3-03
w Nowym Dworze Mazowieckim.**

W odpowiedzi na wniosek z dn. **22.03.2018** Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że wyraża zgodę na zaopatrzenie w wodę w/w obiektu z istniejącego przewodu wodociągowego **Dn-100mm w terenie działki nr ew. 9 obręb 3-03 w Nowym Dworze Maz.**

Ścieki sanitarne z w/w budynku będzie można odprowadzać do istniejącego kanału **Dn-200mm kamionka w terenie działki nr ew. 10 lub 2/10 obręb 3-03 w Nowym Dworze Maz.**

1. WARUNKI PRZY PROJEKTOWANIU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO.

- 1/ przyłączy wodociągowe należy zaprojektować w nawiązaniu do istniejącego przewodu wodociągowego **Dn-100mm żeliwo w terenie działki nr ew. 9 obręb 3-03 w Nowym Dworze Mazowieckim** /wg oznaczenia na załączonej mapie/.
- 2/ przyłączy kanalizacyjne należy zaprojektować w nawiązaniu do istniejącej studni na przewodzie kanalizacyjnym **Dn-200mm kamionka na terenie działki nr ew. 10 lub 2/10 obręb 3-03 w Nowym Dworze Mazowieckim** /wg oznaczenia na załączonej mapie/.
- 3/ głębokość posadowienia przyłączy zgodnie z wymogami technicznymi i PN.
- 4/ koszt wykonania dokumentacji projektowej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i nadzoru ponosi Wnioskodawca.
- 5/ projekt techniczny należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzgodnieniami / tj. uzgodnienie konserwatora zabytków, uzgodnienie ZWiK Sp. z o.o. i inne/.

2. WARUNKI REALIZACJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO.

- 1/ Realizację budowy przyłączy wodociągowego i przyłączy kanalizacyjnego oraz pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego, zapewnia na własny koszt Wnioskodawca.
- 2/ Należy uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /np. prawo własności działki, zgodę właściciela terenu, zarządcy dróg/.
- 3/ Zgłosić w ZWiK Sp. z o.o. rozpoczęcie robót oraz ustalić sposób prowadzenie nadzoru technicznego nad robotami, potwierdzone zapisami w dzienniku nadzoru.
- 4/ Wykonanie przyłączy należy powierzyć wykonawcy posiadającemu niezbędne kwalifikacje zawodowe, na podstawie zlecenia ZWiK Sp. z o.o. może wykonać odpłatnie w/w przyłącza.
- 5/ Włączenie rury kanalizacyjnej z budynku do wybudowanej studni rewizyjnej na przykanaliku należy wykonać na poziomie dna kinety.

- 6/ Wybudowane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne stanowiąć będą własność Wnioskodawcy.
- 7/ Przyłącze przed zasypaniem geodezyjnie zainwentaryzować i zgłosić do odbioru w ZWiK Sp. z o.o.

3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ

- 1/ Ilość pobranej wody wynosić będzie $Q_{sr} = 16,54m^3/d$.
Opomiarowanie zużycia wody z sieci wodociągowej wg wodomierza głównego.
- 2/ Zakład zapewnia wodę do celów wewnętrznej ochrony ppoż. w ilości 2l/s.
- 3/ Miejsce zainstalowania wodomierza głównego w budynku.
- 4/ Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa ZWiK Sp. z o.o., koszty pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego pokrywa Wnioskodawca.
- 5/ Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza do opomiarowania wody na cele p-poż. pokrywa Wnioskodawca.
- 6/ Na wewnętrznej instalacji wodociągowej należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy za wodomierzem głównym.
- 7/ Na przyłączy wodociągowym bezpośrednio za drugim zaworem odcinającym, a przed zaworem antyskażeniowym należy zamontować zawór czerpalny do poboru prób wody.
- 8/ Włączenie przyłącza do istniejącego wodociągu wykonuje ZWiK Sp. z o.o.
- 9/ Na przyłączy wodociągowym za miejscem włączenia do sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę wodociągową odcinającą.
- 10/ Miejscem dostarczania wody jest zawór za wodomierzem głównym na przyłączy wodociągowym.
- 11/ Instalacja wodociągowa wewnętrzna w budynku może być zasilana w wodę wyłącznie z miejskiej sieci wodociągowej.
- 12/ W przypadku posiadania własnego ujęcia wody, należy je trwale odłączyć od instalacji wodociągowej, którą jest dostarczana woda z miejskiej sieci wodociągowej.
- 13/ ZWiK Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości mieszania wody miejskiej z wodą z ujęcia własnego w instalacji wodociągowej.

4. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

- 1/ Ilość odprowadzanych ścieków wynosić będzie $Q_{sr} = 15,74m^3/d$.
Opomiarowanie ilości ścieków wg pomiaru zużycia wody z sieci wodociągowej.
- 2/ Jakość i warunki wprowadzania ścieków bytowych z budynku do urządzeń kanalizacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- 3/ Włączenie przyłącza do istniejącego kanału sanitarnego za pomocą **studni** kanalizacyjnej.
- 4/ Skanalizowanie piwnic lub pomieszczeń przyziemia położonych poniżej poziomu terenu wymaga zabezpieczenia przed zalaniem /Dz. U. Nr 56 z 2009r./.
- 5/ Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych.
- 6/ W przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej należy zamontować separator tłuszczu.

5. INNE WYMAGANIA.

- 1/ Przed przystąpieniem do realizacji przyłączy należy zawrzeć z ZWiK Sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- 2/ Warunki techniczne stanowią integralną część umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- 3/ Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od daty ich wydania. Niniejsze warunki przyłączenia wydano na zasadach i w trybie określonym w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ZWiK Sp. z o.o.” - zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/49/15 z dnia 26 maja 2015r. w Nowym Dworze Mazowieckim.
- 4/ Dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków nastąpi po podpisaniu umowy na podstawie protokołu odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.