



- MA9 - LAMPA HISTORYCZNA
- MA10 - SŁUPEK OŚWIETLENIOWY
- MA11 - LATARNIA
- MA12 - SŁUP POD ILUMINACJĘ
- KABEL YKY 3x4mm²
- KABEL YKY 3x4mm²
- KABEL YKY 3x4mm²
- KABEL YKY 3x4mm²
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE EL.
WYMIANA KABLA NA KABEL YKY 4x95mm²

- UWAGI
- Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować z uprawnionymi projektantami.
 - Dopuszczalna odchyłka wykonawcza dla elementów żelbetonowych 20mm, dla prac murowych 10mm.
 - Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
 - Ze względu na historyczny charakter budynku wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie.

Inwestor:		MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul. Zakroczyńska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki powiat nowodworski, województwo mazowiecki	
Pracownia autorska:		mquare biuro@mquare.com.pl ul. Nowogrodzka 15A/4, 05-511 Warszawa, Polska NIP 70-055-205	
Opis: REMONT I REWITALIZACJA ZABYTOWEGO BUDYNKU KASyna ODRĘSKIEGO W TWIERDZY MODLIN PRZY UL. LĘDZICHOWSKIEGO 160 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (OZEW. NR 9,10 OBRĘB 3-03)			
Adres: DZIAŁKA O NR EW. 9.10 W OBRĘBIE 3-03, PRZY UL. LĘDZICHOWSKIEGO 160 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 05-100			
Prace: PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Typ pracy:		Zagospodarowania terenu	
Sposób:		EL/NP	
Projektant:		Imię, Nazwisko: mgr inż. Adam Kuleniko	
Upr. nr:		PDL0147P00E/12	
Podpis:			
Sporządził:		mgr inż. Cezary Wójcik	
PDL0187PWBE/15			
Data:		15.03.2020	
Skala:		1:500	
Numer rysunku:		E0	
Rozwinięty:		--	
ROZPOWISZCZANIE WNIOSU OPRACOWANIA, JAKIŻ JEJĄ PRACOWNIKI, W TYM KONTAKT, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A POROZUMIENIEM W SYSTEMACH DANYCH. ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH ORGANOZAWODNICZYCH PRACOWNIKÓW, W JAKIŻ JEJĄ WYKONANYCH W TYM ELEKTRYCZNA, MECHANICZNA, FOTOKOPIA, REPRODUKACJA, PRZEDRUKU ORAZ ODRĘKOWANIE ZNAJ WIEZ DOKŁADY AUTORA, JEJĄ ZABRONIŁO. PRODUKCA ODPWIEDZALNOŚCI KARNIE I NADZORU ART. 116, 117, 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSTWA I PRAWACH PODROBOWYCH (DZ.U. NR. 24 POZ. 83 Z. 1994 R.).			