


UWAGI:


1. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.

2. WSZYSTKIE APARATY I OBUDOWY NALEŻY DOBRAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO, W PRZYPADKU RÓŻNICY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

LEGENDA:

 Rozdzielnice elektryczne

 Oprawa typu plafon LED 18W, 3000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h, wbudowany czujnik zmierzchowo-ruchowy

 Oprawa typu plafon LED 28W, 4000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h,

 Łącznik pojedynczy 10A - IP20/IP44

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o. ul. Opolska 15, 15-549 Białystok NIP: 9662091851; REGON:0000503182 tel. 531-901-470 KRS:200843264 e-mail: architekt.bialystok@gmail.com | | | |
| TEMAT: Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 w Nowym Dworze Mazowieckim | | | |
| ADRES BUDOWY: | ul. Tadeusza Kościuszki 3 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki działka nr ewid. 69 obręb ewid: Nr. 0031, Naz. 8-05 Nowy Dwór Mazowiecki | | |
| INWESTOR: | Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PIWNICY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | Nr rysunku: E-1 |
| STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY | | | Skala: 1:100 |
| | Specjalność: | Imię i nazwisko: | Podpis: |
| Projektant: | Elektryczna | mgr inż. Robert Grodzki upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06 | |
| Sprawdził: | Elektryczna | mgr inż. Tomasz Surowiec upr. bud. nr PDL/0074/POOE/07 | |
| DATA: | | 01.08.2019r | Nr str.: |