




## OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA - samoczynne wyłączenie zasilania

### LEGENDA:

 - regulator temperatury -10°C +10°C  
(wg proj. inst. sanitarnych)

 CT - czujnik temperatury na rurce  
(wg proj. inst. sanitarnych)

 - kabel grzewczy rury  
(wg proj. inst. sanitarnych)

### UWAGA:

- rozdzielnice wykonać jako natynkowe z dwiema pełnymi,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.  
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok  
NIP: 9662091851; REGON: 0000503182  
tel. 531-901-470 KRS: 200843264  
e-mail: architekt.bialystok@gmail.com

### TEMAT:

Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją  
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy  
Tadeusza Kościuszki 3  
w Nowym Dworze Mazowieckim

|                  |   |
|------------------|---|
| ADRES<br>BUDOWY: | ul. Tadeusza Kościuszki 3<br>05-100 Nowy Dwór Mazowiecki<br>działka nr ewid. 69<br>obręb ewid. Nr. 0031, Naz. 8-05 Nowy Dwór Mazowiecki |
| INWESTOR:        | Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim<br>ul. Zakroczymska 30<br>05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  |

### PRZEDMIOT RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA

### Nr rysunku:

E-4

STADIUM:  
PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:  
----

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| Specjalność: | Imię i nazwisko:   | Podpis:  |
| Projektant:  | mgr inż. Robert Grodzki<br>Elektryczna<br>upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06  |          |
| Sprawdził:   | mgr inż. Tomasz Surowiec<br>Elektryczna<br>upr. bud. nr PDL/0074/POOE/07 |          |
| DATA:        | 01.08.2019r  | Nr str.: |