



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA - samoczynne wyłączenie zasilania

UWAGA:

- rozdzielnice wykonać jako natynkowe z dwiema pełnymi,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
NIP: 9662091851; REGON: 0000503182
tel. 531-901-470 KRS: 200843264
e-mail: architekt.bialystok@gmail.com

TEMAT:

Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
Sukienna 72
w Nowym Dworze Mazowieckim

ADRES
BUDOWY:

ul. Sukienna 72
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
działka nr ewid. 14/7
obręb ewid. Nr. 0028, Naz. 8-02Nowy Dwór Mazowiecki

INWESTOR:

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA TWc

Nr rysunku:

E-3

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:

	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Elektryczna	mgr inż. Robert Grodzki upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06	
Sprawdził:	Elektryczna	mgr inż. Tomasz Surowiec upr. bud. nr PDL/0074/POOE/07	
DATA:		01.08.2019r	Nr str.: