





UWAGI:

1. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY POSIADAJĄCE ATTEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
2. WSZYSTKIE APARATY I OBUDOWY NALEŻY DOBRAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO, W PRZYPADKU RÓŻNICY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

LEGENDA:

-  Rozdzielnice elektryczne
-  Oprawa typu plafon LED 18W, 3000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h, wbudowany czujnik zmierzchowo-ruchowy
-  Oprawa typu plafon LED 28W, 4000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h,
-  Łącznik pojedynczy 10A - IP20/IP44

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o. ul. Opolska 15, 15-549 Białystok NIP: 9662091851; REGON:0000503182 tel. 531-901-470 KRS:200843264 e-mail: architekt.bialystok@gmail.com		
TEMAT: Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Warszawska 12 w Nowym Dworze Mazowieckim		
ADRES BUDOWY:	ul. Warszawska 12 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki działka nr ewid. 18/2 obręb ewid. Nr. 0027, Naz. 8-01 Nowy Dwór Mazowiecki	
INWESTOR:	Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczyńska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PARTERU- INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Nr rysunku: E-2
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:100	
	Specjalność:	Imię i nazwisko:
Projektant:	Elektryczna	mgr inż. Robert Grodzki upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06
Sprawdził:	Elektryczna	mgr inż. Tomasz Surowiec upr. bud. nr PDL/0074/POOE/07
DATA:	01.08.2019r	Nr str.: