


**schemat montażu  
ogrzewania inst. c.o.**



- CT czujnik temperatury na rurze  
(wg proj. inst. sanitarnych)
- kabel grzewczy rury  
(wg proj. inst. sanitarnych)
- instalacja co

**UWAGI:**

1. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
2. WSZYSTKIE APARATY I OBUDOWY NALEŻY DOBRAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO, W PRZYPADKU RÓŻNICZY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

**LEGENDA:**

- Rozdzielnice elektryczne
- A1 Oprawa typu plafon LED 18W, 3000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h, wbudowany czujnik zmierzcho-w-ruchowy
- A2 Oprawa typu plafon LED 28W, 4000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h,
- Łącznik pojedynczy 10A - IP20/IP44

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o. ul. Opolska 15, 15-549 Białystok NIP: 9662091851; REGON:0000503182 tel. 531-901-470 KRS:200843264 e-mail: architekt.bialystok@gmail.com		
TEMAT:  Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Warszawska 12 w Nowym Dworze Mazowieckim		
ADRES BUDOWY:	ul. Warszawska 12 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki działka nr ewid. 18/2 obręb ewid. Nr. 0027, Naz. 8-01 Nowy Dwór Mazowiecki	
INWESTOR:	Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	
PRZEDMIOT RYSUNKU: <b>RZUT PODDASZA- INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		Nr rysunku: <b>E-4</b>
STADIUM: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Skala: <b>1:100</b>
	Specjalność:	Imię i nazwisko:
Projektant:	Elektryczna	mgr inż. Robert Grodzki upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06
Sprawdził:	Elektryczna	mgr inż. Tomasz Surowiec upr. bud. nr PDL/0074/POOE/07
DATA:	01.08.2019r	
	Nr str.:	