

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalna 86 w Nowym Dworze Mazowieckim  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 86 5, 05-100 Nowy dwór Mazowiecki  
INWESTOR : Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim  
ADRES INWESTORA : ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Koźluk  
DATA OPRACOWANIA : 19.08.2019 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.08.2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>INSTALACJA C.O.</b>			
2	45331100-7	<b>Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania</b>			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej, cienkościenne precyzyjne o	m		
d.2	0403-01	śr. x gr. ścianki 15 x 1,2 mm łączone przez prasowanie wtlaczane na ścianach	m	433,00	
	analogia	w budynkach			
		423+10			
				RAZEM	433,00
2	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej, cienkościenne precyzyjne o	m		
d.2	0403-02	śr. x gr. ścianki 18 x 1,2 mm łączone przez prasowanie wtlaczane na ścianach	m	465,00	
	analogia	w budynkach			
		465			
				RAZEM	465,00
3	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej, cienkościenne precyzyjne o	m		
d.2	0403-03	śr. x gr. ścianki 22 x 1,5 mm łączone przez prasowanie wtlaczane na ścianach	m	144,00	
	analogia	w budynkach			
		144			
				RAZEM	144,00
4	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej, cienkościenne precyzyjne o	m		
d.2	0403-04	śr. x gr. ścianki 28 x 1,5 mm łączone przez prasowanie wtlaczane na ścianach	m	44,00	
	analogia	w budynkach			
		44			
				RAZEM	44,00
5	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej, cienkościenne precyzyjne o	m		
d.2	0403-04	śr. x gr. ścianki 35 x 1,5 mm łączone przez prasowanie wtlaczane na ścianach	m	91,00	
	analogia	w budynkach			
		91			
				RAZEM	91,00
6	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej, cienkościenne precyzyjne o	m		
d.2	0403-05	śr. x gr. ścianki 42 x 1,5 mm łączone przez prasowanie wtlaczane na ścianach	m	23,00	
	analogia	w budynkach			
		23			
				RAZEM	23,00
7	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej, cienkościenne precyzyjne o	m		
d.2	0403-06	śr. x gr. ścianki 54 x 1,5 mm łączone przez prasowanie wtlaczane na ścianach	m	15,00	
	analogia	w budynkach			
		15			
				RAZEM	15,00
8	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej, cienkościenne precyzyjne o	m		
d.2	0403-07	śr. x gr. ścianki 76,1 x 2,0 mm łączone przez prasowanie wtlaczane na ścia-	m	28,00	
	analogia	nach w budynkach			
		28			
				RAZEM	28,00
9	KNR-W 2-15	Grzejnik łazienkowy o wysokości 710 mm, długości 750 mm i głębokości 100	szt.		
d.2	0418-03	mm	szt.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
10	KNR-W 2-15	Grzejnik łazienkowy o wysokości 1130 mm, długości 600 mm i głębokości 100	szt.		
d.2	0418-03	mm	szt.	3,00	
		3			
				RAZEM	3,00
11	KNR-W 2-15	Grzejnik łazienkowy o wysokości 1130 mm, długości 750 mm i głębokości 100	szt.		
d.2	0418-03	mm	szt.	4,00	
		4			
				RAZEM	4,00
12	KNR-W 2-15	Grzejnik łazienkowy o wysokości 1130 mm, długości 900 mm i głębokości 100	szt.		
d.2	0418-03	mm	szt.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 2-15	Grzejnik łazienkowy o wysokości 1470 mm, długości 600 mm i głębokości 100	szt.		
d.2	0418-03	mm	szt.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
14	KNR-W 2-15	Grzejnik łazienkowy o wysokości 1470 mm, długości 750 mm i głębokości 100	szt.		
d.2	0418-03	mm	szt.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
15	KNR-W 2-15	Grzejnik łazienkowy o wysokości 1470 mm, długości 900 mm i głębokości 100	szt.		
d.2	0418-03	mm	szt.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 2-15	Grzejnik stalowy dwupłytowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości	szt.		
d.2	0418-07	600 mm i głębokości 80 mm z podłączeniem bocznym	szt.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 2-15	Grzejnik stalowy dwupłytowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości	szt.		
d.2	0418-07	920 mm i głębokości 80 mm z podłączeniem bocznym	szt.	2,00	
		2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejnik stalowy dwupłytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 520 mm i głębokości 105 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejnik stalowy dwupłytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 800 mm i głębokości 105 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
20	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejnik stalowy dwupłytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 920 mm i głębokości 105 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 600 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
22	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 720 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
23	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 800 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
24	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 920 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
25	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 1000 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
26	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 1120 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
27	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 1200 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 1320 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
29	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 1400 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
30	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 1600 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31	KNR-W 2-15 d.2 0418-11	Grzejnik stalowy trzy płytkowy niezintegrowany o wysokości 600 mm, długości 1800 mm i głębokości 166 mm z podłączeniem bocznym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR-W 2-15 d.2 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		64	szt.	64,00	
				RAZEM	64,00
33	KNR-W 2-15 d.2 0434-01	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm <sup>3</sup>	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNR-W 2-15 d.2 0131-01	Zawór odcinający DN15	szt.		
		29	szt.	29,00	
				RAZEM	29,00
35	KNR-W 2-15 d.2 0135-02	Zawór spustowy ze złączką do węża DN15	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną, figura prosta DN15	szt.		
		85	szt.	85,00	
				RAZEM	85,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawór termostatyczny bez nastawy wstępnej na zasilaniu o dużym przepływie, figura prosta DN15	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawór termostatyczny bez nastawy, figura prosta DN15	szt.		
		poz.36	szt.	85,00	
				RAZEM	85,00
39	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną na powrocie, figura prosta DN15	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Głowica termostatyczna DN15	szt.		
		85	szt.	85,00	
				RAZEM	85,00
41	KNR-W 2-15 d.2 0406-02 poz. zast.	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych	m		
		Przedmiar dodatkowy	próba		1,00
		1			
		poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5	m	1 177,00	
				RAZEM	1 177,00
42	KNR-W 2-15 d.2 0128-02 poz. zast.	Płukanie instalacji c.o. trzykrotne	m		
		poz.41	m	1 177,00	
				RAZEM	1 177,00
43	KNR-W 2-15 d.2 0436-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urz.		
		26	urz.	26,00	
				RAZEM	26,00
44	KNR 0-34 d.2 0101-18	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)	m		
		poz.2+poz.3	m	609,00	
				RAZEM	609,00
45	KNR 0-34 d.2 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
46	KNR 0-34 d.2 0101-19	Izolacja rurociągów stalowych o śr.22-35 mm z wełny mineralnej o gr. 100 mm	m		
		poz.5+poz.4+poz.3-40	m	239,00	
				RAZEM	239,00
47	KNR 0-34 d.2 0101-20	Izolacja rurociągów stalowych o śr.40-80 mm z wełny mineralnej o gr. 100 mm	m		
		poz.6+poz.7+poz.8-10	m	56,00	
				RAZEM	56,00
48	KNR 4-03 d.2 1004-18	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu- gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm	otw.		
		30	otw.	30,00	
				RAZEM	30,00