



**MIASTO
NOWY DWÓR
MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 08 czerwca 2021 roku.

WPI.271.1.12.2021

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: **„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim”**,
oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.12.2021**.

W dniu 7 czerwca 2021 roku wpłynęły do Zamawiającego, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.

1.
Czy Zamawiający zwiększy kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania ponad 400 000 podane w pierwszym postępowaniu?
Jeśli tak to proszę podać do jakiej kwoty.
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż na dzień obecny wyżej wymieniona kwota pozostaje bez zmian.

2.
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Zamawiający informuje, że w ramach strefy zamawianych robót nie występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje.

3.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza powyższe.

4.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza powyższe, nadmienając, że w trakcie procedowania jest zgoda na wycinę drzew.

5.
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM

z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przygotowując oferty na zadanie: „**Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim**”, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.12.2021** w celu ich złożenia u Zamawiającego, są zobowiązani uwzględnić je w swoich ofertach.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA
Janusz Mikuszeński
Z-ca Burmistrza