



**MIASTO
NOWY DWÓR
MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 31 grudnia 2020 roku

WPI.271.1.30.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.30.2020**.

W dniu 22 grudnia 2020 roku wpłynęły do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pytania odnoszące się do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Prosimy o udostępnienie wykonanej opinii geotechnicznej.

W załączeniu Zamawiający przesyła wersję elektroniczną opinii geotechnicznej.

2) W pkt. 7 opisu projektowego jest *„W związku z występowaniem nasypów niebudowlanych, dla których nie można określić parametrów geotechnicznych należy je usunąć przed wykonywaniem konstrukcji podbudowy boiska. Nasypy określono jako grunty półprzepuszczalne co potwierdza konieczność ich sunięcia przed wykonywaniem konstrukcji podbudowy boiska.”*

Prosimy o potwierdzenie, iż pozycje przedmiarowe (poz. nr 7, 11, 12, 35 i 36) zawierające korytowanie pod boisko uwzględniają w/w opisaną konieczność usunięcia nasypów niekontrolowanych.

Zamawiający potwierdza, że wymienione w pytaniu pozycje przedmiarowe 7, 11, 12 uwzględniają konieczność usunięcia nasypów niekontrolowanych do głębokości ok. 50cm pod projektowanym boiskiem, natomiast pozycje 35 i 36 dotyczą podbudowy pod chodniki.

3) Rysunek projektowy P 04 i przedmiar w poz. 15 i 16 przewidują wykonanie warstwy filtracyjnej o gr. 20 cm, a opis projektowy w części *„V. Szczegółowe rozwiązania techniczne poszczególnych elementów. 2. Boisko wielofunkcyjne”* przewiduje warstwę o gr. 30 cm.

Prosimy o zajęcie stanowiska.

Zamawiający potwierdza, że prawidłowa grubość warstwy filtracyjnej wynosi 20cm, zgodnie z poprawioną dokumentacją.

4) Prosimy o podanie kolorystyki RAL dla nawierzchni boiska i linii.

Kolorystyka nawierzchni RAL 3016 oraz 6011. Linie należy wykonać farbami poliuretanowymi tego samego producenta co nawierzchnię. Należy je wykonać podstawowymi dostępnymi u danego producenta kolorami, boisko do siatkówki żółtym, boisko do piłki ręcznej białym, a boiska do koszykówki czarnym.

5) Prosimy o wskazanie na rysunku P 01 obszaru dla nowego projektowanego chodnika. Czy należy wykonać korytowanie pod warstwę humusu i wywóz urobku?

Wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej znajdujące się w granicy terenu opracowania to nowoprojektowane chodniki.

6) Prosimy o podanie ilości zbrojenia dla stóp fundamentowych piłkochwyty i udostępnienie szkicu konstrukcyjnego. Jakiego zastosować średnice prętów zbrojeniowych i jaką klasę stali przyjąć?

Zamawiający załącza poprawione rysunki ogrodzenia z piłkochwytem uzupełnione o szczegóły zbrojenia oraz zestawienie stali.

7) Jaką grubość podsypki piaskowej przyjąć pod podstopy fundamentowe piłkochwyty?

Należy przyjąć 10 cm podsypki, zgodnie z poprawionymi rysunkami.

8) Opis projektowy w części "V. Szczegółowe rozwiązania techniczne poszczególnych elementów. 3. Ogrodzenie boiska" przewiduje dolne panele o oczku 50 x 200 mm, a górne o oczku 100 x 200 mm. Natomiast rysunki projektowe P 05 i P 06 przewidują zastosowanie jednakowo paneli górnych i dolnych o oczku 50 x 200 mm. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Panel dolny 50x200, panel górny 100x200 zgodnie z poprawionymi rysunkami.

9) Opis projektowy w części "V. Szczegółowe rozwiązania techniczne poszczególnych elementów. 3. Ogrodzenie boiska" przewiduje zamocowanie siatki polipropylenowej o oczkach 80 x 80 mm. Natomiast rysunek projektowy P 06 przewiduje zastosowanie siatki o oczkach 100 x 100 mm. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Siatka piłkochwyty o oczkach 80x80 mm, zgodnie z poprawionym rysunkiem.

10) Prosimy o podanie kolorystyki RAL dla słupów piłkochwyty.

Kolor słupów RAL 6005

11) Prosimy o podanie kolorystyki siatki dla piłkochwyty.

Zamawiający dopuszcza kolor zielony.

Zmienione i poprawione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przygotowując oferty na zadanie: „**Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim**”, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.30.2020** w celu ich złożenia u Zamawiającego, są zobowiązani uwzględnić je w swoich ofertach.

W dniu 30 grudnia 2020 roku wpłynęły e-mailem do Zamawiającego jeszcze inne pytania, których treść przekazano do biura projektowego w celu uzyskania odpowiedzi.

Z uwagi na ich duży stopień złożoności niezbędnym jest zapewnienie niezbędnego czasu dla Zamawiającego na opracowanie wyjaśnień treści SIWZ oraz dla Wykonawców na przygotowanie ofert lub wprowadzenie ewentualnych zmian w ofertach, Zamawiający,

działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, przedłuża termin składania ofert **do dnia 20 stycznia 2021 roku.**

Odpowiedzi na wyżej powołane pytania Wykonawców zamieszczone zostaną niezwłocznie po opracowaniu ich treści na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.nowydwormaz.pl oraz przekazane e-mailem do Wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Oferty w ww. postępowaniu należy składać do **dnia 20 stycznia 2021 roku** do godziny **11.30** w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczyńska 30, pok. 101.

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 20 stycznia 2021 roku** o godz. **12.00** w siedzibie Zamawiającego, pok. 12 (parter).

Z poważaniem,


Z up. BURMISTRZA
Janusz Mikuszewski
Zosta Burmistrza

Załączniki:

- 1) opinia geotechniczna
- 2) poprawione rysunki projektu budowlano wykonawczego
- 3) zbiorcze zestawienie stali