



**MIASTO
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 13 listopada 2020 r.

WPI.271.1.27.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim - wykonanie węzła ciepłego oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. 29 Listopada 114”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.27.2020**.

W dniu 3 listopada 2020 r. wpłynęło do Zamawiającego drogą elektroniczną pytanie dotyczące niniejszego postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DzU z 2019 r. poz. 1843 ze późn. zm.), Zamawiający informuje:

1. Czy instalację CWU należy wprowadzić jedynie do mieszkania i zakorkować czy rozprowadzić do każdego urządzenia?

Instalację CWU należy wprowadzić jedynie do mieszkania i zakorkować.

2. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi jedynie roboty sanitarne tj. węzeł ciepły, instalacja CWU oraz CO wraz z grzejnikami? Bez prac budowlanych dot. elewacji, wymiany okien itp.

Zamawiający potwierdza, że zakres robót obejmuje wykonanie:

- węzła ciepłego dwufunkcyjnego;
- instalację c.o. i c.w.u.;
- pomieszczenia na węzeł ciepły (podłoga – gres, ściany działowe z płyty g-k wypełnione wełną mineralną/watą szklaną gr. 5 cm; drzwi techniczne stalowe);
- instalację elektryczną węzła;
- otworów montażowych do wprowadzenia rur przyłącza sieci ciepłej
- zasilenie węzła w zimną wodę (fi 50 mm) do instalacji c.w.u

3. Czy mogą Państwo udostępnić przedmiar z robotami obejmującymi zakres zamówienia?

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót.

4. Czy przygotowanie pomieszczenia węzła ciepłego (wydzielenie wraz z robotami budowlanymi) wchodzi w zakres zamówienia?

Zamawiający potwierdza, że przygotowanie pomieszczenia węzła ciepłego (wydzielenie wraz z robotami budowlanymi) wchodzi w zakres zamówienia.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przygotowując oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim - wykonanie węzła ciepłego oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. 29 Listopada 114”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.27.2020**, w celu ich złożenia u Zamawiającego są zobowiązani uwzględnić je w swoich ofertach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Oferty w powyższym postępowaniu należy składać do dnia **23 listopada 2020 r. do godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, pok. **101**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 listopada 2020 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego, Sala Ślubów parter.

*Z up. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza
Janusz Mikuszewski*