



**MIASTO
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 25 lutego 2022 r.

WPI.271.1.4.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **„Dostawa materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.4.2022**.

W dniach 24 i 25 lutego 2022 r. wpłynęły do Zamawiającego drogą elektroniczną pytania dotyczące niniejszego postępowania. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2011 roku Prawo zamówień publicznych (DzU z 2021 r. poz. 1129 ze późn. zm.), Zamawiający informuje:

1. W SIWZ w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wskazał, że chce kupić: przewody zasilające YDYp 3*1,5 –25 156 m . Natomiast w Załączniku nr 10 w do SIWZ -Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia (str. 4) w Tabeli nr 1 „Specyfikacja dostawy” w pozycji nr 3 Zamawiający wskazał: Przewody zasilające YDY 2*2,5 mm² –25 156 m. Proszę o informację jakiego przewodu rzeczywiście oczekuje Zamawiający?
Zamawiający oczekuje dostawy przewodu zasilającego YDYp 3*1,5 – 25 156 m.
2. Czy zamawiający w poz. 3 z Tabeli nr 1 Specyfikacja dostawy str. 3 SIWZ oczekuje przewodu YDY płaskiego czy też okrągłego?
Zamawiający oczekuje dostawy przewodu zasilającego YDYp 3*1,5 płaskiego lub okrągłego.
3. W pozycji 1 zestawienia Maksymalny zakres opcji SIWZ (str. 3) Zamawiający wskazał przodów do linii zasilającej YAKY 4X25 . Przewód ten obecnie ze względu na braki aluminium na rynku jest produkowany w bardzo ograniczonych ilościach. Jego naturalnym zamiennikiem o lepszych nawet parametach jest kabel YAKXS 4x25 ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę i dostawę kabla YAKXS 4x25 ? Zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ w tym zakresie
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę przewodu zasilającego YAKXS 4x25.
4. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie schematów elektrycznych rozdzielni ZK1-RBK00 z pozycji 3 oraz rozdzielni ZK 2 z pozycji 4 wskazanych w zestawieniu Maksymalny zakres opcji SIWZ (str.3).
Zamawiający nie posiada schematów rozdzielni. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rozdzielnie mają być dostosowane do wymogów PGE Dystrybucja oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo, sekcja przyłączeniowa.
5. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie tabeli z danymi wsadowymi do obliczeń fotometrycznych w formie edytowalnej, co znacznie ułatwi Wykonawcom przygotowanie wymaganych przez Zamawiającego obliczeń i zapewni równe

traktowanie wykonawców.

Zamawiający w załączeniu przekazuje z danymi wsadowymi do obliczeń fotometrycznych w formie edytowalnej.

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania oprawy z regulacją w zakresie od -15° do $+15^{\circ}$ co 5° dla montażu na słupie oraz na wysięgniku, co łącznie daje regulację w zakresie -15° do $+105^{\circ}$ jednocześnie umożliwiając montaż oprawy zgodnie z projektem oświetleniowym spełniającym wszystkie wymagania techniczne Zamawiającego? W przypadku odrzucenia propozycji Wykonawcy, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czym kieruje się Zamawiający wprowadzając zapis dotyczący możliwość regulacji oprawy w zakresie od 0° do 90° , skoro nie jest to możliwość prawidłowego montażu oprawy zgodnie z projektem oświetleniowym.

Zamawiający dopuści oprawy z opisanym powyżej zakresem regulacji.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przygotowując oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **„Dostawa materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.4.2022**, w celu ich złożenia u Zamawiającego są zobowiązani uwzględnić je w swoich ofertach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Oferty w powyższym postępowaniu należy składać do dnia **7 marca 2022 r. do godz. 11:00** za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **7 marca 2022 r. o godz. 12:30**.

Z up. Burmistrza
/-/Janusz Mikuszewski
Zastępca Burmistrza