



**MIASTO
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 7 marca 2022 r.

WPI.271.1.4.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **„Dostawa materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.4.2022**.

W dniu 2 marca 2022 r. wpłynęły do Zamawiającego drogą elektroniczną pytania dotyczące niniejszego postępowania. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2011 roku Prawo zamówień publicznych (DzU z 2021 r. poz. 1129 ze późn. zm.), Zamawiający informuje:

1. Zapytanie do punktu 5 z Tabeli nr 1 Specyfikacja dostawy str. 3 SIZW. Czy komplet izolowanych łącz kablowych ma się składać z:
Złącze izolacyjne bezpiecznikowe Sztuk 1
Złącze izolacyjne fazowe sztuk 2
Złącze izolacyjne zerowe sztuk 1
I czy złącza mają być w typie łącz IZK?
Złącza mają być w typie IZK. Komplet izolowanych łącz kablowych ma się składać z:
Złącze izolacyjne bezpiecznikowe - szt. 2
Złącze izolacyjne fazowe 1 szt.
Złącze izolacyjne zerowe sztuk 1.
2. Czy zamiast pozycji 2 i 4 z Tabeli nr 1 Specyfikacji Zamawiający dopuści zastosowanie kompletnych bezpieczników razem z zaciskiem bądź dwustronny bezpiecznik napowietrzny?
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kompletnych bezpieczników razem z zaciskiem bądź dwustronny bezpiecznik napowietrzny.
3. Czy do wysięgników z poz. 1 Tabeli nr 1 Specyfikacji potrzebne są uchwyty do montażu i jeżeli tak do jakiej opcji słupów?
Zamawiający informuje, że do montażu są potrzebne uchwyty - 846 szt. do słupów typu ZN-10 oraz 64 szt. do słupów typu EPV. Łączna ilość wysięgników to 910 szt., jednak struktura w niewielkim stopniu może ulec zmianie ze względu na sukcesywną wymianę przez PGE wymianę słupów ZN-10 na EPV.
4. Na jakich słupach będą montowane wysięgniki?
Zamawiający informuje, że do montażu są potrzebne uchwyty - 846 szt. do słupów typu ZN-10 oraz 64 szt. do słupów typu EPV. Łączna ilość wysięgników to 910 szt., jednak struktura w niewielkim stopniu może ulec zmianie ze względu na sukcesywną wymianę przez PGE wymianę słupów ZN-10 na EPV.

5. Ile wysięgników będzie montowanych pod linią, a ile nad linią?
Sugerowany sposób montażu – nad linią. W sytuacji gdy występuje brak możliwości montażu nad linią, dopuszczony jest montaż pod linią.
6. Czy wysięgniki będą montowane na śrubę czy na taśmę?
Wysięgniki będą montowane na śruby.
7. Jaki sposób montażu będzie zastosowany przy wysięgnikach? W SIWZ ani w załącznikach do niego Zamawiający nie wskazał żadnych informacji w kwestii montażu wysięgników co uniemożliwia przygotowanie właściwej oferty?
Wysięgniki będą montowane na śruby.
8. Czy w cenę wysięgnika ma być wyliczony zestaw do montażu na słupie?
Tak, w cenę wysięgnika ma być wyliczony zestaw do montażu na słupie.
9. Czy można dostarczyć 910 szt. zacisków Al/Cu i 910 szt. bezpieczników napowietrznych z zaciskami prądowymi Al/Cu w komplecie zamiast pozycji 2 i 4 z tabeli nr 1 Specyfikacji ?
Tak, można dostarczyć 910 szt. zacisków Al/Cu i 910 szt. bezpieczników napowietrznych z zaciskami prądowymi Al/Cu w komplecie
10. Czy w zawiązku poziomem wymagań Zamawiającego , z bardzo dużą ilością materiału, z którym trzeba się bardzo uważnie zapoznać w celu właściwego przygotowania oferty dostosowanej do wymagań Zamawiającego , licznymi pytaniami od Wykonawców związanymi z nieścisłościami w dokumentach, uniemożliwiającymi poprawną wycenę oraz z koniecznością zapoznania się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego i dostosowaniem oferty, a przede wszystkim w związku z koniecznością przygotowania bardzo obszernej dokumentacji technicznej, którą należy złożyć wraz z ofertą, a która nie podlega uzupełnieniu zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie czasu na złożenie ofert do dnia co najmniej 11.03.2022 r ?
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 11:00.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przygotowując oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **„Dostawa materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.4.2022**, w celu ich złożenia u Zamawiającego są zobowiązani uwzględnić je w swoich ofertach.

Oferty w powyższym postępowaniu należy składać do dnia **15 marca 2022 r. do godz. 11:00** za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15 marca 2022 r. o godz. 12:30**.

Z up. Burmistrza
/-/Janusz Mikuszewski
Zastępca Burmistrza